



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
(ФГБУ ВНИИПО)

Испытательная лаборатория
научно-испытательного центра пожарной безопасности
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России



Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИНО2 от 02.06.2015 г.



Certificate/Membership №: 45
Действительно до: 31.12.2019 г.



Признана Российским Морским регистром судоходства
Свидетельство о признании № 15.01170.381
Действительно до: 01.07.2020 г.



Признана Российским Речным регистром
Свидетельство о признании № 091020
Действительно до: 31.10.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛ НИЦ ПБ
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

_____ А.Ю. Лагозин

« 09 » _____ 2016 г.

Огнестойкость стальной двутавровой балки № 30Б1 АСЧМ 20-93 с огнезащитной облицовкой из плит КНАУФ-Файерборд ТУ 5742-006-01250242-2009 толщиной 2×20 мм (общая толщина облицовки 40 мм) по стальному каркасу из тонколистовых оцинкованных профилей ТУ 1121-012-04001508-2011 и внутренним заполнением теплоизоляционными плитами из минеральной (каменной) ваты Rockwool марки ФТ Барьер ТУ 5762-050-45757203-15

№
000133

ОТЧЁТ

ОБ ИСПЫТАНИЯХ

НА ПОЖАРНУЮ

ОПАСНОСТЬ

ИЛ НИЦ ПБ
ФГБУ ВНИИПО
МЧС РОССИИ

Документ №
000133