



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302.Н.00078

Срок действия с 02.08.2018 по 01.08.2021

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИЗОЛ». ОГРН 1175027017351  
*наименование предприятия, организации*

**Юридический адрес:** 140073, Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, лит. 2С, офис 215. **Телефон/факс:** +7(495) 773-98-97. **Адрес электронной почты:** info@tdpromizol.com  
*юридический адрес, телефон, факс*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИЗОЛ». ОГРН 1175027017351  
*наименование предприятия, организации*

**Фактический адрес:** 141801, Московская область, г. Дмитров, Промышленный переулок д. 22.  
**Телефон/факс:** +7(495) 773-98-97. **Адрес электронной почты:** info@tdpromizol.com  
*юридический адрес, телефон, факс*

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «ПРОМПЖЕСТ». Место нахождения: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV, Фактический адрес: 141407, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. IV. Тел./факс: +7(925) 041-65-69. ОГРН 1165047060001. Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П302 от 21.09.2016г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО** Противопожарный барьер «ПРОМИЗОЛ-ДШ ПРОПЛЕЙТ» - негорючий шнур для деформационного шва (по ТУ 23.99.19-011-16223937-2017), изготовленный из минерального волокна БСТВ без связующего вещества (ТУ 5761-002-12881589-03) с обкладкой из негорючей кремнеземной ткани (по ТУ РБ 05780349.040-2000).

**Код ОКПД 2: 23.99.19. Серийный выпуск.**  
*наименование продукции, серийный выпуск или партия*

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В** НГ (негорючий материал) по ГОСТ 30244-94. Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0.

при добровольной сертификации.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ**  
Протокол испытаний № 104Д-18 от 25.07.2018г. Испытательная лаборатория ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ» (ИЛ ООО «ЦОС»), свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.119 от 15.02. 2018 г., 142460, Московская область, Ногинский район, п. Воровского, 3-й участок. Тел./факс: +7 (495) 645-52-60, e-mail: zos09@mail. Схема сертификации 5с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2015) № BREES.MS001.02693 от 28.02.2018, выдан органом по сертификации ООО «ЭКОСЕРТ», 127018, г. Москва, Сушевский вал, д. 9, стр. 1, аттестат аккредитации № BREES.MS.31186.04ЖНУ.001

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



*Подпись*  
*Подпись*

А.В. Долматов  
Ф.И.О.

Е.И. Семерикова  
Ф.И.О.

№ 0000508