

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AIO64.B.00935

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018780

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК».
Место нахождения: 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д.42, стр.1.
Фактический адрес: 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д.42, стр.1. ОГРН: 1167746319718.
Телефон: (499) 519 04 10, факс: (499) 519 04 10, адрес электронной почты: info@stalprotect.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК».
Место нахождения: 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д.42, стр.1.
Фактический адрес: 107564, Москва, ул. Краснобогатырская, д.42, стр.1. ОГРН: 1167746319718.
Телефон: (499) 519 04 10, факс: (499) 519 04 10, адрес электронной почты: info@stalprotect.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».
Место нахождения: 129226, Российская Федерация, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а. Фактический адрес:
129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355 Телефон: +7 (495) 995-10-26.
Факс: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 г.
выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК® Файерпанель»,
изготовленные по ТУ 23.61.11-001-01595455-2017.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

Код ОК 034 (ОКПД2)

23.61.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.),
См. приложение бланк № 0015351

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 2/M1539-ФЗ от 11.05.2017, № 2/M1540-ФЗ от 11.05.2017 Испытательный центр
«Подитест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015 г. выдан Федеральной
службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 7926-АП от 20.04.2017 г.
ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015 выдан Федеральной
службой по аккредитации. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.05.2017 по 11.05.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

подпись

В.В. Трошина

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.AIO64.B.00935

(обязательная сертификация)

№ 0015351

Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК® Файерпанель», изготовленные по ТУ 23.61.11-001-01595455-2017.

огнезащитные плиты «ПРОЗАСК® Файерпанель»

(толщина плиты 8 мм,

толщина наружного лакокрасочного полисилоксанового покрытия «АРМОКОТ ПРОЗАСК®» 40 мкм)

огнезащитные плиты «ПРОЗАСК® Файерпанель»

(толщина плиты 12,5 мм,

толщина наружного лакокрасочного полисилоксанового покрытия «АРМОКОТ ПРОЗАСК®» 40 мкм)

ГОСТ 30244-94 (метод I) "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" относится к группе НГ (негорючий). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш
ПОДПИСЬ

В.В. Трошина
ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш

В.В. Трошина