



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.60242

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК», Адрес: 101000, Российская Федерация, город Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, стр.1, офис 16, ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, телефон: +7 (495) 245-82-45, электронная почта: info@prozask.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК», Адрес: 101000, Российская Федерация, город Москва, Сретенский бульвар, дом 6/1, стр.1, офис 16, ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, телефон: +7 (495) 245-82-45, электронная почта: info@prozask.ru

**ОРГАН ПО**

**СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Конструкция вертикальная ограждающая несущая (противопожарная преграда (перегородка), несущая стена) с каркасом из стальных оцинкованных профилей Гуркос-Ультра ПС 50/40 мм ТУ 1121-001-56846022-2011 с изм №2, с заполнением пространства плитами теплоизоляционными «ISOROC Изолайт» ТУ 23.99.19-005-53792403-2017, с двусторонней обшивкой каркаса плитами огнезащитными «ГИПРОК-ИГНИС» ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 толщиной 12,5 мм (с каждой стороны). Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
23.69.11

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости - REI 45 по ГОСТ 30247.1-94 под воздействием постоянной равномерно распределенной суммарной нагрузки 100 кг; класс пожарной опасности - K0(45) по ГОСТ 30403-2012.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний ИЛ ООО «ФаерЛаб» №ССБК 0172/СК от 03.07.2024 г «Конструкция вертикальная ограждающая несущая габаритными размерами 3600\*3000\*75 (ШхВхГ)»

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 05.09.2024 по 04.09.2027



Руководитель органа по сертификации

*Беляков*  
подпись

Л.А. Беляков  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Смолин*  
подпись

Д.В. Смолин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации.