



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00173

№ ПС 007559

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождения заявителя)

ООО «ПРОМИЗОЛ» 140073, Московская обл., г. Люберцы, р. п. Томилино, мкр. Птицефабрика, лит. 2ж, комната 204. ОГРН 1175027017351.  
Телефон: +7 (495) 773-98-97. Адрес электронной почты: info@tdpromizol.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождения изготовителя  
продукции)

ООО «ПРОМИЗОЛ» 141801, РФ, МО, г. Дмитров, Промышленный пер. д. 22. ОГРН 1175027017351.  
Телефон: +7 (495) 773-98-97. Адрес электронной почты: info@tdpromizol.com.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и  
местонахождения органа по  
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПОЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.  
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.  
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о  
сертифицированной  
продукции)

Противопожарный барьер «ПРОМИЗОЛ-ДШ ПРОПЛЕЙТ-60/5/10Л» - негорючий шнур для деформационного шва (ТУ 23.99.19-011-16223937-2017), изготовленный из минерального волокна БСТВ без связующего вещества (ТУ 5761-002-12881589-03) с обкладкой из негорючей кремнеземной ткани (по ТУ РБ 05780349.040-2000) Монтаж согласно Технологического регламента по монтажу противопожарного барьера «ПРОМИЗОЛ-ДШ ПРОПЛЕЙТ» Код ОКПД 2: 23.99.19. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
на соответствия которых  
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 «Предел огнестойкости несущих и ограждающих конструкций» соответствует ЕП180.

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ)  
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №097С от 19.04.2022 г. Испытательная лаборатория ООО «ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область, г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты: info@prompozhtest.ru.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные  
заявителем в качестве  
доказательств соответствия  
продукции требованиям)

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО (ISO 9001:2015) № BREES.MS005.08304 от 02.04.2021г., выдан органом по сертификации ООО «СиДжиСи Проект» 121353, Москва, Беловежская ул., д. 85, комн. 6.  
Аттестат аккредитации № BREES.MS.31186.04ЖНУ0.005; ТУ 23.99.19-011-16223937-2017; Технологический регламент по монтажу противопожарного барьера «ПРОМИЗОЛ-ДШ ПРОПЛЕЙТ»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.04.2022 г. по 26.04.2025 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

  
(подпись)

**А.В. Долматов**  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

  
(подпись)

**А.В. Белякова**  
Ф.И.О.

