



Проверка подлинности сертификата соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.47795

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация,
город Москва, улица Краснобогатырская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15,
телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация,
город Москва, улица Краснобогатырская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15,
телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, адрес: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Горизонтальная ограждающая конструкция, изготовленная из огнезащитных матов «ПРОМИЗОЛ-МИКС Проплейт» по ТУ 23.99.19-017-16223937-2017 на каркасе из стальных холодногнутых оцинкованных профилей по ТУ 24.33.11-002-05074049-2020 Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.69.11

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости горизонтальной ограждающей конструкции, изготовленной из огнезащитных матов «ПРОМИЗОЛ-МИКСПроплейт-80К-555ФРП-80»: EI 180; горизонтальной ограждающей конструкции, изготовленной из огнезащитных матов «ПРОМИЗОЛ-МИКС Проплейт-30К-555ФРП-30»: EI 60 по ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчёт ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 103-3.2-С-2023 от 23.06.2023 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.02.2024 по 18.02.2027

Руководитель органа

подпись

Л.А. Беляков

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Смолин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

