



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00097/22

Серия **RU** № **0355710**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК». Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 107564, Российская Федерация, город Москва, ул. Краснобогатырская, д.42, стр.1, пом/часть 18. Адрес места осуществления деятельности: 140073, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкрн Птицефабрика, кадастровый номер 50:22:0040404:1334, литер П59. Основной государственный регистрационный номер: 1167746319718. Телефон: +74995190410, адрес электронной почты: info@prozask.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК». Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 107564, Российская Федерация, город Москва, ул. Краснобогатырская, д.42, стр.1, пом/часть 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 140073, Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, кадастровый номер 50:22:0040404:1334, литер П59.

**ПРОДУКЦИЯ** Система конструктивной огнезащиты для стальных конструкций из плит огнезащитных «ПРОЗАСК® Файерпанель» (ТУ 23.61.11-001-01595455-2017; плотность 1100-1200 кг/м<sup>3</sup>, толщина 12,5 мм) на цементном связующем с легким минеральным наполнителем, с двухсторонним армированием стеклосеткой и покрытием наружной стороны пропиточным лакокрасочным материалом на основе полисилоксанов (толщиной сухого слоя 40 мкм) на каркасе из стальных Г-образных профилей (40x40x1,5 мм, 80x20x1,5 мм). Монтаж согласно ТР № ПРОЗАСК-ФП/ОГЗ-Э-1-125-2021 "Технологический регламент по монтажу системы конструктивной огнезащиты для стальных колон, изготовленной из плит огнезащитных на цементном связующем с легким минеральным наполнителем, армированных с двух сторон стеклосеткой, негорючих, с односторонним защитным покрытием «ПРОЗАСК® Файерпанель» (ТУ 23.61.11-001-01595455-2017, толщина 12,5 мм) на каркасе из стальных Г-образных профилей». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8606 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 08 с/ск/оз-2022 от 18.01.2022, выданный ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70; № 1221/С/ИЦ-21 от 20.12.2021, выданный ИЦ «ОПЫТНОЕ» МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ПЖ16. Акт о результатах анализа состояния производства № 038 сеазс/оз/оп от 17.11.2021, проведенного органом по сертификации ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», условия и сроки хранения продукции, срок службы согласно Приложению 1 на 1 листе, бланк № 0864072.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 19.01.2022 **ПО** 18.01.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*(подпись)*

Назарова Мария Михайловна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

Гадьзина Кристина Николаевна (Ф.И.О.)

