



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.Н08707

Срок действия с 06.08.2018 по 05.08.2021

№ 0243207

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НА34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Железобетонный блок тоннельной обделки из бетона

B45F300W12, армированный арматурной сталью А500. Серийный выпуск.

код ОК
23.61.11.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.

Несущие и ограждающие конструкции". Предел огнестойкости R180 при воздействии постоянной статической нагрузки, равной 657,3 кН (67 тс) и применении огнезащитных плит "ПРОЗАСК Файерпанель" ТУ 23.61.11-001-01595455-2017 толщиной 8 мм, закрепленных при помощи анкеров "FISHER FNA II

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЗАСК". ОГРН: 1167746319718, ИНН: 7718745757, КПП: 771801001. Адрес: 107564, Россия, город Москва, ул.Краснобогатырская дом 42 стр.1 оф 607, телефон/факс: 74995190410, адрес электронной почты: 74995190410.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЗАСК". ОГРН: 1167746319718, ИНН: 7718745757, КПП: 771801001. Адрес: 107564, Россия, город Москва, ул.Краснобогатырская дом 42 стр.1 оф 607, телефон/факс: 74995190410, адрес электронной почты: 74995190410

НА ОСНОВАНИИ

МЧС России

Отчет об испытаниях на пожарную опасность №236-32 ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

Эксперт

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации