



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00554/21

Серия **RU** № **0345979**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХСЕРВИСВЕРМИКУЛИТ» (ООО НПП «ТЕХСЕРВИСВЕРМИКУЛИТ»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Сталеваров, дом 5, корпус 2, офис 2. Адрес места осуществления деятельности: 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, Металлургический район, улица Сталеваров, дом 5, корпус 2. Основной государственный регистрационный номер: 1027403902052.

Телефон: +7 351 735 98 08. Адрес электронной почты: info@uniis.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХСЕРВИСВЕРМИКУЛИТ» (ООО НПП «ТЕХСЕРВИСВЕРМИКУЛИТ»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Сталеваров, дом 5, корпус 2, офис 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454047, Россия, Челябинская область, город Челябинск, Металлургический район, улица Сталеваров, дом 5, корпус 2.

Основной государственный регистрационный номер: 1027403902052.

ПРОДУКЦИЯ

Покрытие огнезащитное марки «ВЕРМИВОЛ» для металлических конструкций обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности при толщине сухого слоя не менее 35,0 мм, с расходом не менее 11,22 кг/м² (без учета технологических потерь) при испытании на стальной колонне двутаврового сечения профиля № 20 по ГОСТ 8239-89 с приведенной толщиной металла 3,4 мм, предварительно обработанной грунтом «Адворм» с толщиной сухого слоя не менее 0,5 мм, выпускаемые в соответствии с ТУ 5767-005-21628872-2000 с изм. 1, 2 «ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ МАРКИ «ВЕРМИВОЛ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3816 00 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний ППБ-854/09-2021 от 28.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 651-СС/06-2021 от 11.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (с Изменением N 1), пункты 3.4, 6.1. Обеспечивает 1-ую группу огнезащитной эффективности при испытании на стальной колонне двутаврового сечения №20 (ГОСТ 8239-89) с приведенной толщиной металла 3,4 мм - время достижения критической температуры образца 500°С не менее 150 минут. Условия хранения: огнезащитное покрытие, упакованное в мешки, хранится в сухих закрытых помещениях в штабелях высотой не более 3-х метров или на поддонах. Гарантийный срок хранения сухой части огнезащитного покрытия - 6 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации покрытия с сохранением огнезащитной эффективности - не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.10.2021

ПО 30.09.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Гречукин Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Пичуков Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

